



AB 591

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W RADOMIU

ODDZIAŁ LABORATORYJNY

26-601 Radom, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D

skr. pocz.31, tel. (48) 34-51-589 , fax 33-32-023

Sekcja Laboratoryjna Higieny Komunalnej

Numer : **67**

Egzemplarz: **2/3**

Data sporządzenia sprawozdania:
29.01.2019r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKİ WODY DO SPOŻYCIA

Data poboru / dostarczenia próbki wody: 22.01.2019r.

Próbka pobrana przez: PSSE Białobrzegi p. K. Sieradzan

Próbka pobrana zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007; PN-EN ISO 5667-3:2018-08; PN-ISO 5667-5:2017-10

Rodzaj urządzenia wodnego: wodociąg publiczny Białobrzegi

Cel badania próbki: wykorzystanie wyniku w obszarze regulowanym prawnie

Punkt poboru: Budynek mieszkalny – kran w kuchni (T. Łukasiak) Brzeźce ul. Główna 4

Adresat / Zleceniodawca: PSSE Białobrzegi ul. Krakowska 28

Wyniki badań fizyko-chemicznych

L.p.	Parametr		Norma / metoda	Wynik	Najwyższa wartość dopuszczalna *	J.m.
1.	Mętność	A	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	0,55	akceptowalna Zalecany zakres wartości do 1,0	NTU
2.	Barwa (Pt)	A	PN-EN ISO 7887:2012 rozdział 7	5	---	mg/l
				akceptowalna	akceptowalna	---
3.	Zapach	N	PB/KC/5.4/03 wyd. 1 z dn. 03.01.2011	akceptowalny	akceptowalny	---
4.	Smak	N	PB/KC/5.4/04 wyd. 1 z dn. 03.01.2011	akceptowalny	akceptowalny	---
5.	pH	A	PN-EN ISO 10523:2012	7,3	6,5 – 9,5	pH
	w temperaturze			19,8	---	°C
6.	Amonowy jon	A	PN-C-04576-4/1994	--	0,50	mg/l
7.	Chlor wolny	A	PN-EN ISO 7393-2:2018-04	--	0,3	mg/l
8.	Przewodność elektryczna właściwa w 25°C ¹⁾	A	PN-EN 27888:1999	508	2500	µS/cm
	w temperaturze			17,5	---	°C

AUTORYZOWAŁ :

STARSZY ASYSTENT

inż. *Renata Mazurkiewicz*

Wyniki badań mikrobiologicznych

L.p.	Parametr		Norma / metoda	Wynik Liczba mikroorganizmów j.t.k.	Najwyższa dopuszczalna wartość *
1.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C / 1 ml wody	A	PN-EN ISO 6222:2004	9	Bez nieprawidłowych zmian
2.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C / 1 ml wody	A	PN-EN ISO 6222:2004	--	---
3.	Bakterie grupy coli / 100 ml wody	A	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	0	0
4.	Escherichia coli / 100 ml wody	A	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	0	0
5.	Enterokoki / 100 ml wody	A	PN-EN ISO 7899-2:2004	--	0

AUTORYZOWAŁ:

ASYSTENT
[Signature]
mgr inż. Paweł Grzebuła

- A- badania akredytowane
 N- badania nieakredytowane
 * - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz.U. z 2017r., poz. 2294)
 j.t.k. - jednostki tworzące kolonie
 1)- korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury

Termin wykonania badań: 22.01.2019r. – 25.01.2019r.

Zatwierdził:

KIEROWNIK
SEKCJI LABORATORYJNEJ
HIGIENY KOMUNALNEJ

[Signature]
mgr Grażyna Wichowska

o dostarczonej próbce nie budzi zastrzeżeń.
 Wyniki badania i związane z nimi niepewności odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
 Niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbek
 bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badań nie może być kopiowane inaczej jak tylko w całości.
 Klient ma prawo do złożenia skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

HKN.6010.2.2019

Białobrzegi, dnia 29.01.2019 r.

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
ul. Rzemieślnicza 30
26-800 Białobrzegi**

dot. Wodociąg Białobrzegi

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 59),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 , poz. 1152)
- § 21ust. pkt1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole z poboru próbki wody :

- Nr HKN.04.002.2018 z dnia 23.01.2018 r. – *punkt poboru: Mieszkanie prywatne w Brzeźcach ul. Główna 4 gm. Białobrzegi*
- Nr HKN.04.010.2018 z dnia 17.04.2018 r. – *punkt poboru: : Mieszkanie prywatne w Leopoldowie 31 gm. Białobrzegi*
- Nr HKN.04.020.2018 z dnia 16.07.2018 r. – *punkt poboru: : Mieszkanie prywatne w Jasionnej 13 gm. Białobrzegi*
- Nr HKN.04.022.2018 z dnia 07.08.2018 r. – *punkt poboru: : Mieszkanie prywatne w Jasionnej 13 gm. Białobrzegi*
- Nr HKN.04.056.2018 z dnia 21.08.2018 r. – *punkt poboru: : Mieszkanie prywatne w Leopoldowie 31 gm. Białobrzegi*
- Nr HKN.04.030.2018 z dnia 02.10.2018 r. – *punkt poboru: Miejski Ośrodek pomocy Społecznej ul. Reymonta 11, Białobrzegi*

oraz na podstawie uzyskanych wyników badań w/w próbki wykonanej zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do *rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:*

- sprawozdania Nr 45 z dnia 30.01.2018 r.,
- sprawozdania Nr 426 z dnia 24.04.2018 r.,
- sprawozdania Nr 705 z dnia 25.07.2018 r.,
- sprawozdania Nr OL-LBW.6211.880.2018 z dnia 08.08.2018 r.,
- sprawozdania Nr PBP/4878//P/2018 z dnia 24.07.2018 r.,
- sprawozdania HKL.9051.1.04878.2018 z dnia 06.08.2018r
- sprawozdania Nr 761 z dnia 14.08.2018 r.,
- sprawozdania Nr 782 z dnia 28.08.2018 r.,
- sprawozdania Nr 974 z dnia 10.10.2018 r.,

i wyników badań wody pobranej i wykonanej w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do w/w rozporządzenia. w punktach zgodności:

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej ul. Reymonta 11, Białobrzegi

- w dniu 19.02.2018 r. - sprawozdanie Nr 289/S z dnia 02.03.2018 r., Nr HKL.9051.1.01136.2018 z dnia 13.03.2018r., Nr OL-LBW.6211.286.2018 z dnia 08.03.2018 r.,
- w dniu 08.05.2018 r., -sprawozdanie Nr 824/S z dnia 18.05.2018 r.,
- w dniu 17.12.2018 r., - sprawozdanie Nr 2763/S z dnia 20.12.2018 r.,

Mieszkanie prywatne w Jasionnej 13 gm. Białobrzegi

- w dniu 12.06.2018 r. - sprawozdanie Nr 1172/S z dnia 19.06.2018 r.,
- w dniu 18.09.2018 r. - sprawozdanie Nr 2048/S z dnia 28.09.2018 r.,

Mieszkanie prywatne w Leopoldowie 31 gm. Białobrzegi

- w dniu 26.06.2018 r. - sprawozdanie Nr 1269/S z dnia 06.07.2018 r.,

Stacja uzdatniania Wody w Białobrzegach ul. Rzemieślnicza 30

- w dniu 13.03.2018 r. - sprawozdanie Nr 451S z dnia 20.03.2018 r.,
- w dniu 03.07.2018 r. - sprawozdanie Nr 1326/S z dnia 16.07.2018 r.,
- w dniu 03.09.2018 r. - sprawozdanie Nr 1932/S z dnia 13.09.2018 r., Nr OL-LBW.6211.1978/z.2018 z dnia 21.09.2018 r., Nr HKL.9051.1.05958.2018 z dnia 05.10.2018 r.,; Nr PBP/SP/5958/P/2018 z dnia 11.09.2018 r.;

Mieszkanie prywatne w Brzeźcach ul. Główna 4 gm. Białobrzegi,

- w dniu 22.05.2018 r., - sprawozdanie Nr 993/S z dnia 01.06.2018 r
- w dniu 28.08.2018 r., - sprawozdanie Nr 1884/S z dnia 07.09.2018 r
- w dniu 06.11.2018 r., - sprawozdanie Nr 2407/S z dnia 15.11.2018 r

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Białobrzegach
zarządzanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach**

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białobrzegach

Adam Serzycki
Adam Serzycki

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi
3. a/a